

**Сведения
о результатах осуществления Управлением Росгвардии
по Республике Ингушетия федерального государственного
контроля (надзора) за 2025 год**

Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК

На территории Республики Ингушетия осуществляют деятельность 8 субъектов топливно-энергетического комплекса, которыми эксплуатируется 9 объектов, включённых в реестр категорированных объектов, формируемого Минэнерго России.

В 2025 году Управлением проведено 3 плановых проверочных мероприятий на 3 объектах, принадлежащих 3 субъектам ТЭК.

При проведении указанных проверок выявлено 50 нарушений обязательных требований по обеспечению безопасности объектов ТЭК.

По результатам плановых проверок, в целях своевременного приведения состояния безопасности указанных объектов ТЭК в соответствие установленным требованиям, представителям субъектов ТЭК выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений.

По итогам указанных плановых выездных проверок количество составленных протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ — 6, из них: в отношении юридических лиц — 3, в отношении должностных лиц — 3.

Наряду с этим в 2025 году проведены 16 внеплановых проверочных мероприятий в отношении 9 объектов ТЭК, по результатам которых составлено протоколов об административных правонарушениях:

по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ — 10, из них: в отношении юридических лиц — 5, в отношении должностных лиц — 5;

по ч. 37 ст. 19.5 КоАП РФ — 2, из них: в отношении юридического лица — 1, в отношении должностного лица — 1.

по ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ — 4, из них: в отношении юридического лица — 2, в отношении должностного лица — 2.

Выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, выявляемых в ходе проведения плановых проверок объектов ТЭК:

отсутствие подразделения охранной организации, состоящей из работников, экипированных специальными средствами и вооруженных огнестрельным оружием;

отсутствие верхнего дополнительного ограждения, представляющего с собой противоперелазный козырек из спиральной или плоской армированной колючей ленты диаметром не менее 0,45 метра или проволочное (сетчатое) полотно шириной 0,6 метра;

во внутренней запретной зоне имеется растительность: деревья,

кустарники и высокая трава;

двери на контрольно-пропускных пунктах для прохода людей и автомобильного транспорта, выходящие за территорию Объектов, не оборудуются смотровым глазком, переговорным устройством и внешним освещением, а также телекамерой для наблюдения за подступами;

на проезжей части площадки автомобильного транспорта не выделяется место остановки автомобильного транспорта, ограничиваемое 2 линиями и надписью «Стоп», выполняемой белой краской, и (или) на котором устанавливается информационный дорожный знак «Стоп-линия»;

перед въездом на площадку для осмотра автомобильного транспорта с внешней стороны основных ворот на расстоянии 3 метров от них отсутствует поперечная линия и надпись «Стоп»;

проверка автомобильного транспорта на площадке осмотра автомобильного транспорта не производится при помощи эстакад, оборудованных лестницами с перилами для безопасного подъема и спуска работников;

КПП для автомобильного транспорта не оборудуется вспомогательными (внутренними) воротами (шлагбаумом);

основные ворота Объектов, устанавливаемые на КПП для автомобильного транспорта, не оборудуются механическими или электромеханическими (с возможностью ручного открывания) приводами управления;

основные ворота Объектов, устанавливаемые на КПП для железнодорожного транспорта с внутренней стороны территории Объекта, не оборудуются средствами охранной сигнализации;

периметр Объектов не оборудуется рубежом охранной сигнализации, устанавливаемом на основном ограждении, извещатели которой должны выдавать сигнал о неисправности при отказе или взломе (вскрытии);

система охранной телевизионной на Объектах не обеспечивает надлежащий визуальный контроль за обстановкой на периметре Объекта и прилегающей к нему территории;

не обеспечивается хранение не менее 30 суток информации о событиях, формируемой системой охранной телевизионной;

на Объектах отсутствует система контроля и управления доступом, обеспечивающая санкционный доступ в зоны ограниченного доступа путем идентификации личности по одному признаку или по комбинации различных идентификационных признаков;

двери отдельных помещений и входов в здания Объектов не оснащаются механическими доводчиками;

система сбора и обработки информации не обеспечивает прием тревожных извещений о проникновении на Объекты, а также возможность доступа к архивным данным, формируемым системой охранной сигнализации;

осветительные приборы системы охранного освещения на Объектах не обеспечивают равномерное освещение на уровне земли сплошных полос не менее 3 метров по периметру Объекта;

для электропитания инженерно-технических средств охраны Объектов не обеспечиваются аккумуляторные батареи (или резервные источники питания с встроенными аккумуляторными батареями), работающие в буферном режиме;

на Объектах отсутствует система постовой связи.

Контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны

На территории республики осуществляют деятельность 7 подразделений охраны (5 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 2 подразделения ведомственной охраны).

В соответствии с планом проведения плановых проверок подразделений охраны на 2025 год, Управлением проведены 2 плановые проверочные мероприятия деятельности подразделения юридического лица с особыми уставными задачами и подразделения ведомственной охраны:

1) с 3 по 25 марта 2025 года проведена проверка в отношении филиала — 83 отряда Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации»».

По результатам указанной проверки выявлено 2 нарушения обязательных требований, не образующих состав административного правонарушения, ввиду чего в отношении ответственных должностных лиц протоколы об административном правонарушении не составлялись. Предписание об устранении выявленных нарушений не выдавалось.

2) с 1 по 26 сентября 2025 года проведена проверка в отношении Регионального центра «Назрань» Северо-Кавказского главного регионального управления - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

По результатам указанной проверки выявлено 8 нарушений обязательных требований, в связи с чем в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении,

предусмотренном по ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ, по рассмотрению которого назначено административное наказание в виде наложения административного штрафа в размере 50 000 рублей — взыскано 25 000 рублей.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 1 декабря 2025 года.

Региональным центром «Назрань» в адрес Управления Росгвардии по Республике Ингушетия направлено письмо с приложением соответствующих документов, подтверждающих исполнение вышеуказанного Предписания.

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в области охранной деятельности, выявляемых в ходе проведения плановых проверок:

не прохождение работниками подразделений охраны ежегодных профилактических медицинских осмотров, включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

работники, впервые назначенные на должность, в течение одного месяца после прохождения испытания при приеме на работу и (или) профессиональной подготовки, не проходят первичную периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств;

работники подразделений охраны не проходят плановую периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, проводимую один раз в год в течение месяца, предшествующего дате прохождения последней периодической проверки;

в комнатах хранения оружия система энергоснабжения сигнализации не имеет дублирующий источник электропитания, срабатывающий автоматически при отключении основной электросети;

в подразделениях охраны имеются излишки или недостачи оружия, патронов и специальных средств;

учетная документация оружия и специальных средств ведется с нарушениями требований действующего законодательства в области оборота оружия.

ОГК Управления Росгвардии по Республике Ингушетия